สารบัญแบบ

ลำดับ	รายระเอียด
E-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์ต่างๆของระบบไฟฟ้า
E-02	แบบแสดงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นบน แบบแสดงระบบพัดลมปรับอากาศ ชั้นบน
E-03	แบบขยายทั่วไป

สัญญาลักขณ์ และ อักษรย่อ ของระบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	สวิตช์แยกวงจร (LOAD BREAK)
	DISCONNECTING SWITCH
	"HRE" FUSE-LINK (POWER FUSE)
	กับดักฟ้าผ่า
	หม้อแปลงกำลัง
	หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า : CT
	หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า : PT
	สวิตช์อัตโนมัติ
	อุปกรณ์ที่สามารถดึงแยกออกได้
	ขดลวดปลดวงจร
	ขดลวดปลดวงจรแบบ NO-VOLT RELEASE
	SWITCHGEAR ที่ทำงานด้วยมอเตอร์
	RELAY ป้องกันแรงดันเกินแบบ 3 เฟส
	RELAY ป้องกันแรงดันตก แบบ 3 เฟส
	RELAY ป้องกันกระแสเกินแบบ 3 เฟส
	PHASE SEQUENCE RELAY
	KILOWATT METER หรือ WATT METER
	AMMETER
	VOLTMETER
	POWER FACTOR METER
	FREQUENCY METER
	REACTIVE POWER REGULATOR
	KILOWATT-HOUR METER
	SELECTOR SWITCH
	ไฟแสดงสถานะ (PILOT LAMP)

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	PILOT LIGHT ชนิด FLASHING
	เครื่องควบคุมมอเตอร์แบบ DIRECT-ON-LINE
	เครื่องควบคุมมอเตอร์แบบ STAR(WYE)-DELTA
	ขดลวดเดี่ยวELECTROMAGNETIC CONTROL COIL (CONTACTOR COIL)
	ขดลวดคู่ELECTROMAGNETIC CONTROL COIL
	หน่วงเวลาการเริ่มทำงาน ELECTROMAGNETIC CONTROL COIL
	หน่วงเวลาการหยุดการทำงาน ELECTROMAGNETIC CONTROL COIL
	ELECTROMAGNETIC CONTROL COIL พร้อมการ LOCKING ทางกล
	RELAY ป้องกันกระแสเกินทำงานด้วยความร้อน
	RELAY ป้องกันกระแสเกินทำงานด้วยแม่เหล็ก
	MAIN (POWER) CONTACT ปกติ เปิด
	MAIN (POWER) CONTACT ปกติ ปิด
	AUXILIARY (CONTROL) CONTACT ปกติ เปิด
	AUXILIARY (CONTROL) CONTACT ปกติ ปิด
	CONTACT หน่วงเวลาเมื่อได้รับพลังงาน ("ON DELAY"TIMER)
	CONTACT หน่วงเวลาเมื่อถูกตัดพลังงาน ("OFF DELAY")
	สวิตช์ PUSH BUTTON (SPRING RETURN)
	สวิตช์ ROTARY HANDLE LATCHED (SELECTOR SWITCH)
	สวิตช์ 3-POSITION SELECTOR
	สวิตช์ ทำงานด้วยแรงดัน
	สวิตช์ทำงานด้วยความร้อน หรือ THERMOSTAT CONTROL SWITCH
	HORN
	กระดิ่ง
	SIREN
	BUZZER

สัญลักษณ์ & ตัวย่อ	คำอธิบาย
	DISTRIBUTION BOARD หรือ PANEL BOARD, แผงชื่อ "PX"
	สวิตช์ปลดวงจรแบบมี FUSE
	สวิตช์ปลดวงจรแบบไม่มี FUSE
	SWITCH PANEL หรือ CONTROL PANEL
CB	กล่อง CB.
P	กล่องสิ่งสาย
J C	JUNCTION BOX หรือ CONNECTION BOX
	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 2 POLES พร้อม สายดิน ขนาด 10 A.250 V.
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2 POLES พร้อม สายดิน ขนาด 10 A.250 V.(สำหรับ FLAT และ ROUND PINS)
F	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 2 POLES พร้อม สายดิน ขนาด 10 A.250 V.สำหรับพัดลมระบายอากาศ
2A 2A	เต้ารับ POWER 2 POLES พร้อม สายดินขนาด "X" A. 250V.
U	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2 POLES พร้อม สายดิน ขนาด 15A.250V.(PLATE สีแดง),CLIPSAL 2000RD,15A. 2426UES2 (สำหรับ FLAT และ ROUND PINS)
3A	เต้ารับ 3เฟส 4 POLES พร้อมสายดิน ขนาด "X" A.250V.
WP	เต้ารับกันน้ำ 2 POLES พร้อมสายดิน ขนาด 10 A.250V.
	ปลั๊กพื้น
S	สวิตช์ทางเดียว ขนาด 10 A. 250V.
S_2	สวิตช์สองทาง (3-POLES) ขนาด 10 A. 250V.
S_3	สวิตช์ INTERMEDIATE ขนาด 10 A. 250 V.
S_I OR S	สวิตช์ทางเดียว ขนาด 10 A. 250V. พร้อม BUILT-IN PILOT LAMP
S_L	LIMIT SWITCH 10 A. 250 V.
S_D	สวิตช์ หรี่ไฟ
HD	HAND DRYER 1,500 W.
N	JUNCTION BOX สำหรับ NEON LINE

สัญลักษณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
W	แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
A OR ANN	แผง ANNUNCIATOR
CM X	ADDRESSABLE CONTROL MODULE สำหรับ ZONE "x"
MM X	ADDRESSABLE MONITER MODULE สำหรับ ZONE "x"
SD	SMOKE DETECTOR (ชนิด ตามที่กำหนด)
SD A	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR
H	COMBINATION TYPE HEAT DETECTOR (RATE-OF-RISE & FIXED TEMP)
H 200 F	FIXED TEMPERATURE HEAT DETECTOR ทำงานที่ระดับความร้อน (200° F)
H A	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR
F	MANUAL STATION (ชนิด ตามที่กำหนด)
B	กระดิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6" หรือตามที่กำหนด
	END-OF-LINE RESISTOR
	เส้นสายตัวนำ ขนาด 2x1.5 mm^2.ในท่อร้อยสายขนาด ø1/2"
n-x,y	เส้นสายตัวนำจำนวน "n" เส้น ขนาด "x" mm^2 ในท่อขนาด ø"y" นิ้ว
	เส้นสายดีดเลียง 1 x 1.5 mm^2.ในท่อขนาด ø1/2 นิ้ว (สำหรับ LOOP CONDUCTORS)
n,a	เส้นสายดีดเลียง "n" x 1.5 mm^2. ในท่อขนาด ø"a" นิ้ว (สำหรับ LOOP CONDUCTORS)

ระหัส และ อักษรย่อ ของการเดินสาย

ระหัส & อักษรย่อ	คำอธิบาย
B-X	HOME RUN ไป CIRCUIT หมายเลข 'x' ของ PANELBOARD หรือ DISTRIBUTION BOARD "B"
B-x,y,z	HOME RUN ไป CIRCUIT หมายเลข 'x','y','z' ของ PANELBOARD หรือ DISTRIBUTION BOARD "B"
	สายตัวนำ 2 เส้นในท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"
3	สายตัวนำ 3 เส้นในท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"
n,a	สายตัวนำจำนวน 'n' เส้นเดินในท่อร้อยสายขนาด 'a' นิ้ว
n-x,a	สายจำนวน'n' เส้นขนาด 'x' mm^2.เดินในท่อร้อยสายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 'a' นิ้ว

ระหัส & อักษรย่อ	คำอธิบาย
n-x/y,a n-x/y/z,a	สายไฟจำนวน 'n' เส้นขนาด 'x' mm^2 สาย NEUTRAL ขนาด 'y' mm. สายดินขนาด 'x' mm. ในท่อร้อยสายขนาด 'a' นิ้ว
nCx,a	สาย 'n' แกน สายแต่ละแกนขนาด 'x' mm^2 ในท่อร้อยสายขนาด 'a' นิ้ว
nCx/y/z,a	สายหลายแกนจำนวน 'n' แกน ขนาดสายแกน 'x' mm^2 ขนาดสาย NEUTRAL 'y' mm^2 ขนาดสายดิน 'z' mm^2 เดินในท่อร้อยสายขนาด 'a' นิ้ว
	เดินสายซ่อนใน CONCRETE SLAB ของชั้นบน
	เดินสายซ่อนในพื้น CONCRETE

สัญลักษณ์และรายละเอียดโคมไฟ

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
GA	โคมไฟรายยระเอียดตามที่ระบุในตารางรายระเอียดโคมไฟ
FA	โคมไฟรายยระเอียดตามที่ระบุในตารางรายระเอียดโคมไฟ
GD	โคมไฟรายยระเอียดตามที่ระบุในตารางรายระเอียดโคมไฟ
PF	โคมไฟรายยระเอียดตามที่ระบุในตารางรายระเอียดโคมไฟ
	โคมไฟฉุกเฉินรายยระเอียดตามที่ระบุในตารางรายระเอียดโคมไฟ
	ป้ายทางออกฉุกเฉินรายยระเอียดตามที่ระบุในตารางรายระเอียดโคมไฟ
	โคมไฟ TYPE ต่างๆ รายยระเอียดตามที่ระบุในตารางรายระเอียดโคมไฟ
	โคมไฟ DOWNLIGHT รายยระเอียดตามที่ระบุในตารางรายระเอียดโคมไฟ
	โคมไฟ TYPE ต่างๆ รายยระเอียดตามที่ระบุในตารางรายระเอียดโคมไฟ
	FLOODLIGHT รายยระเอียดตามที่ระบุในตารางรายระเอียดโคมไฟ

รายละเอียดโคมไฟ

FA ตัวโคมฝังฝ้าเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม พ่นสีป้องกันสนิม และพร้อมเดือนความร้อน แผงสะท้อนแสง อลูมิเนียมงาม มีค่าการสะท้อนแสง 87% ติดแผ่นอิฐ หรือมีฝ้าพลาน
-FA 1 1x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์ โดยขนาด 300x1200มม
-FA 2 2x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์ โดยขนาด 300x1200มม
-FA 3 3x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์ โดยขนาด 600x1200มม
-FA 4 1x14W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์ โดยขนาด 300x600มม
-FA 5 2x14W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์ โดยขนาด 300x600มม
-FA 6 1x20W LED/2100ลูเมน โดยขนาด 300x1200มม
-FA 7 2x20W LED/2100ลูเมน โดยขนาด 300x1200มม

FB โคมเปลือย ตัวโคมฝังฝ้าเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม พ่นสีป้องกันสนิม และพร้อมเดือนความร้อน
-FB 1 1x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FB 2 2x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FB 4 1x14W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FB 5 2x14W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FB 6 1x20W LED/2100ลูเมน
-FB 7 2x20W LED/2100ลูเมน

FC ตัวโคมฝังฝ้าเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม พ่นสีป้องกันสนิม และพร้อมเดือนความร้อน มีค่าการสะท้อนแสง 87% ติดแผ่นอิฐ หรือมีฝ้าพลาน
-FC 1 1x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FC 2 2x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FC 4 1x14W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FC 5 2x14W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FC 6 1x20W LED/2100ลูเมน
-FC 7 2x20W LED/2100ลูเมน

FD ตัวโคมฝังฝ้าเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม พ่นสีป้องกันสนิม และพร้อมเดือนความร้อน แผงสะท้อนแสง อลูมิเนียมงาม มีค่าการสะท้อนแสง 87% ติดแผ่นอิฐ หรือมีฝ้าพลาน
-FD 1 1x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์ โดยขนาด 300x1200มม
-FD 2 2x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์ โดยขนาด 300x1200มม
-FD 3 3x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์ โดยขนาด 600x1200มม
-FD 4 1x14W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์ โดยขนาด 300x600มม
-FD 5 2x14W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์ โดยขนาด 300x600มม
-FD 6 1x20W LED/2100ลูเมน โดยขนาด 300x1200มม
-FD 7 2x20W LED/2100ลูเมน โดยขนาด 300x1200มม

FE ตัวโคมฝังฝ้าเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม พ่นสีป้องกันสนิม และพร้อมเดือนความร้อน แผงสะท้อนแสง อลูมิเนียมงาม มีค่าการสะท้อนแสง 87% ติดแผ่นอิฐ หรือมีฝ้าพลาน
-FE 1 1x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FE 2 2x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FE 4 1x14W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FE 5 2x14W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FE 6 1x20W LED/2100ลูเมน
-FE 7 2x20W LED/2100ลูเมน

FW ตัวโคมฝังฝ้าเป็น Glass fiber reinforced polyester คุณภาพสูง ฝาครอบทำจาก UV resistance Poly carbonate คลิปล็อคทำจาก สแตนเลส ประกับยางทำจากซิลิโคนอย่างดี ติดแผ่นอิฐ หรือมีฝ้าพลาน
-FW 1 1x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FW 2 2x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FW 4 1x14W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FW 5 2x14W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-FW 6 1x20W LED/2100ลูเมน
-FW 7 2x20W LED/2100ลูเมน

DF โคมดาวไลท์ ตัวโคมฝังทำจากกลวดโลหะชุบโครเมี่ยม ตัวสะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียมงาม ขอบโคมสีขาว ติดแผ่นอิฐ /มีฝ้าพลาน -ขนาดเส้น ศก หน่วโคม 230มม
-DF 1 1x13W คอมแพคฟลูออรเรสเซนส์ (ขนาดเส้น ศก หน่วโคม 170มม)
-DF 2 1x18W คอมแพคฟลูออรเรสเซนส์ (ขนาดเส้น ศก หน่วโคม 200มม)
-DF 3 2x18W คอมแพคฟลูออรเรสเซนส์
-DF 4 1x26W คอมแพคฟลูออรเรสเซนส์
-DF 5 2x26W คอมแพคฟลูออรเรสเซนส์

DL โคมดาวไลท์ ตัวโคมฝังทำเป็นทรงกระบอกทำจากเหล็กชุบกันสนิม ตัวสะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียมงาม ขอบโคมสีขาว ติดแผ่นอิฐ /มีฝ้าพลาน -ขนาดเส้น ศก หน่วโคม 109มม
-DL 1 1x9W LED LAMP พร้อม MR16

PF โคมติดพลาน ตัวโคมเป็นสายสแตนเลสทำจากเหล็กชุบกันสนิม มีฝาครอบแก้วรูปทรงขวดาน้ำ ขอบโคมสีขาว ติดแผ่นอิฐหรือพลาน -ขนาดเส้น ศก 440มม
-PF 1 1x18W คอมแพคฟลูออรเรสเซนส์
-PF 2 2x18W คอมแพคฟลูออรเรสเซนส์

HL โคมฟลัดไลท์ ทำจากอลูมิเนียมหล่อ มีแผงสะท้อนแสงอลูมาเพลุ่ม กระจกทนไฟโดยพลาสตาร์ของแสงทนแรงกระแทกได้สูง น็อตเป็นสเตนเลส มีประกับยางซิลิโคน IP 66
-HL 1 1x100W LED 6200ลูเมน
-HL 2 1x110W LED 10450ลูเมน
-HL 3 1x175W LED 16625ลูเมน
-HL 4 1x270W LED 25000ลูเมน

GA ตัวโคมฝังฝ้าเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม พ่นสีป้องกันสนิม และพร้อมเดือนความร้อน แผงสะท้อนแสง อลูมิเนียมงาม มีค่าการสะท้อนแสง 87% ติดฝังฝ้าพลาน เป็นโคมไฟประดับไฟที่ตั้งพื้นโดยมี ติดตั้งในที่ทำงานทั่วๆ ไป หรือที่ที่ทำการทรงระดมยุคสมัย ตัวประกอบภายในประกอบที่ร่างกายคอยล์ ต่อประกอบเข้ากับแผงหรือกรอบคอยล์ โคมแบบเป็นสายสะพาน เท่านั้น ส่วนภายนอกสวยงาม ติดตั้งหลอดไฟ LED มีความสองสว่าง 20W 2100ลูเมน ค่าอุณหภูมิ ประมาณ 3000 K ทนความร้อนระดมรอบหลอดได้ ทนกว่า 50 เมตรการส่งของกระทรวง ชุดหลอดไฟสามารถถอดเปลี่ยนจากด้านหลังได้ มีระดับการป้องกัน IP65
-GA 1 2 set of 30W LED 2100ลูเมน

GD ตัวโคมฝังฝ้าเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม พ่นสีป้องกันสนิม และพร้อมเดือนความร้อน แผงสะท้อนแสง อลูมิเนียมงาม มีค่าการสะท้อนแสง 87% มีฝาครอบโพลีคาร์โบเนตหนา 3มม มีกระดับการป้องกัน IP65 ติดตั้งในที่ทำงานทั่วๆ ไป หรือที่ที่ทำการทรงระดมยุคสมัย ตัวประกอบภายในที่ประกอบเข้ากับแผงหรือกรอบคอยล์ โคมแบบเป็นสายสะพาน เท่านั้น ส่วนภายนอกสวยงาม ติดตั้งหลอดไฟ LED มีความสองสว่าง 20W 2100ลูเมน ค่าอุณหภูมิ ประมาณ 3000 K ทนความร้อนระดมรอบหลอดได้ ทนกว่า 50 เมตรการส่งของกระทรวง ชุดหลอดไฟสามารถถอดเปลี่ยนจากด้านหลังได้ มีระดับการป้องกัน IP65 ติดตั้งฝังฝ้าพลาน หรือติดฝังฝ้าพลาน
-GD 1 1x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-GD 2 2x28W T5/2600ลูเมน มีผลาสต์ อิเลคทรอนิคส์
-GD 6 1x20W LED/2100ลูเมน
-GD 7 2x20W LED/2100ลูเมน

X ป้ายทางออก ป้ายทางออกฉุกเฉิน พร้อมชุดแบตเตอรี่ทำงานจากไฟฟ้าในบ้านกว่า 3 ชั่วโมง หลอดไฟกระโปรโมชั่นเป็นชนิด หลอด LED ความสว่างตามมาตรฐาน 1วัตต์ ตัวเครื่องพลาสติกวัสดุที่มีคุณภาพ ติดตรวจ และประจำไฟโดย เพื่อรักษาสภาพหมดเตอรี่ไว้ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น

Y โคมไฟฉุกเฉิน พร้อมชุดแบตเตอรี่ทำงานจากไฟฟ้าในบ้านกว่า 3 ชั่วโมง หลอดไฟต่อเข้ากับชนิด หลอด LED ขนาด 9w 2 หลอด ตัวเครื่องพลาสติกวัสดุที่มีคุณภาพ ติดตรวจ และประจำไฟโดย เพื่อรักษาสภาพหมดเตอรี่ไว้ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น

กระทรวงยุติธรรม

โครงการ: ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 2 ชั้น รองรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในสถานกักขังกลางจังหวัดตราด

สถานที่ :สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

อนุมัติ :

(นายประสาร มหาสิตระกูล)
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม

กองออกแบบและก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงยุติธรรม

ผู้อำนวยการ :
นายกิจอวัช ตั้งบุญอินา

หัวหน้ากลุ่มงานอาคาร ๑	
นายพิสิษฐ์ โชติอศพงศ์	
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม	
นายอาร์อัรมีย์ คุลธาสัตย์	
สถาปนิก	
นายพิสิษฐ์ โชติอศพงศ์	
นายธนากร วงศ์ผุงธรรม	
นางสาวนฤมล สิทธิรบิษ	
วิศวกรโยธา	
นายอาร์อัรมีย์ คุลธาสัตย์	
นายสฤษดิ์ชัย ทองสัมฤทธิ์	
นายพงษ์นรินทร์ จงรักษ์ถาวร	
นายรัชพล เจียมประยูร	
นายทรงศิลป์ เจริญวัฒนาโรจน์	
วิศวกรไฟฟ้า	
นายภัคพสินธุ์ โสสกุลวัฒนา	
นายสุทธิพงษ์ ลิ้มกิตติอาภา	
วิศวกรเครื่องกล	
นายละโกบ พันทอง	
นายชรวลิต มณีวัตน์	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	
นายอาร์อัรมีย์ คุลธาสัตย์	

ผังลัดนี

REVISION :

NO	DESCRIPTION	BY	DATE

PROJECT NO. 63-07-001	DRAWING NO. E-01
DRAWN BY นายอนุสง่ เสียมสำอางค์	PRINT DATE 20/01/2020
SCALE	TOTAL PAGE 3

งาน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 2 ชั้น
รองรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในสถานกักขังกลางจังหวัดตราด

แบบแสดง
สารบัญแบบและสัญลักษณ์ต่าง ๆของระบบไฟฟ้า

หมายเหตุ
1.แบบรูปรายการทั้งหมดนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรม ห้ามทำการคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
2.ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดในแบบเท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ